



MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Qualidade da Água para Consumo Humano - 3.º TRIMESTRE 2014

Divulgação dos dados da Qualidade da Água de acordo com o art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto e o Programa de Controlo da Qualidade da Água PCQA 2014- aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) em 28/11/2013.

Zona de Abastecimento: 1 Zona ; **Origens:** Águas do Centro; **Volume médio/dia** 4 253 m³; **População:** 20 206 hab.

Análises previstas no PCQA : CR1- 60 análises; CR2 -19 análises e CI -3 análises.

PÁRAMETROS	UNIDADES	Nº ANÁLISES			VALOR PARAMÉTRICO	RESULTADOS POR DATAS E PONTOS DE AMOSTRAGEM																		%
		PREVISTAS	EFETUADAS	% CUMPRIMENTO		01-jul	01-jul	08-jul	15-jul	22-jul	29-jul	05-ago	12-ago	19-ago	19-ago	26-ago	02-set	09-set	16-set	23-set	30-set	30-set	CUMPRIMENTO	
						PA30	PA31	PA32	PA33	PA34	PA35	PA36	PA37	PA38	PA39	PA40	PA41	PA42	PA43	PA44	PA45	PA46		
CONTROLO DE ROTINA 1																								
Escherichia Coli	número/100 ml	17	17	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Bactérias coliformes	número/100 ml	17	17	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	94	
Desinfetante Residual	mg/l Cl ₂	17	17	100	0,2 - 0,6 (VR)	0,37	0,34	0,30	0,54	0,20	0,30	0,24	0,34	0,41	0,03	0,41	0,35	0,20	0,40	0,10	0,40	0,60		
CONTROLO DE ROTINA 2																								
Amónio	mg/l NH ₄	4	4	100	0,50				<0,04			<0,04				<0,04			<0,04				100	
Alumínio	µg/l Al	4	4	100	200				26			14				30			11				100	
Número de colónias a 22°C	número/ ml	4	4	100	100 (VR)				0			3				0			0					
Número de colónias a 36°C	número/ ml	4	4	100	20 (VR)				0			1				0			1					
Condutividade	µS/cm a 20°C	4	4	100	2500				113			232				106			223				100	
Clostridium perfringens	uct/100 ml	4	4	100	0				0			0				0			0				100	
Cor	mg/l PtCo	4	4	100	20				<2,0			<2,0				4,3			<2,0				100	
pH (20°C)	Escala de Sorensen	4	4	100	6,5 - 9,0				7,8			7,1				7,7			7,2				100	
Manganês	µg/l Mn	4	4	100	50				<1,0			<1,0				<1,0			<1,0				100	
Oxidabilidade	mg/l O ₂	4	4	100	5,0				2,1			1,2				1,8			1,5				100	
Sabor	Factor de diluição	4	4	100	3				<1			<1				<1			<1				100	
Cheiro	Factor de diluição	4	4	100	3				<1			<1				<1			<1				100	
Turvação	UNT	4	4	100	4				<0,4			<0,4				<0,4			<0,4				100	
CONTROLO DE INSPEÇÃO																								
Ferro	µg/l Fe	0	0	100	200																			
Nitritos	mg/l NO ₂	0	0	100	0,5																			
Benzo(a)pireno	µg/l	0	0	100	0,010																			
Cálcio	mg/l Ca	0	0	100	100 (VR)																			
Chumbo	µg/l Pb	0	0	100	10																			
Cobre	mg/l Cu	0	0	100	2,0																			
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	0	0	100	150-500(VR)																			
Enterococos	número/100 ml	0	0	100	0																			
Magnésio	mg/l Mg	0	0	100	50 (VR)																			
Níquel	µg/l Ni	0	0	100	20																			
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	0	0	100	----																			
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	0	0	100	----																			
Benzo(ghi)perileno	µg/l	0	0	100	----																			
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	0	0	100	----																			
HAP	µg/l	0	0	100	0,10																			
Clorofórmio	µg/l	0	0	100	----																			
Bromofórmio	µg/l	0	0	100	----																			
Bromodichlorometano	µg/l	0	0	100	----																			
Dibromochlorometano	µg/l	0	0	100	----																			
Tri-halometanos Totais	µg/l	0	0	100	100																			

VR - Valor recomendado

PONTOS DE AMOSTRAGEM

PA	Local	PA	Local
30	Café Cidade Nova - Rua da Cardiga nº 4	39	Snack Bar O Adro - Rua Condessa de Murça nº 40
31	Pastelaria Susi - Rua Gustave Eiffel nº 21	40	Lar dos Ferroviários - Rua dos Ferroviários nº 22
32	Self-Service Graça Dourada - Rua Alves Roçadas nº 6	41	Tasca da Luísa - Centro Comercial Euroshopping nº 29
33	Jardim de Infância Sophia de Mello Breyner Andresen - Rua dos Ferroviários	42	Pastelaria Eden - Rua Almirante Reis nº 41
34	Oficinas Municipais - Rua Afonso de Albuquerque	43	Jardim de Infância João de Deus - Rua 5 de outubro nº 35
35	Piscinas Municipais	44	Café O Pauseiro - EN3 - Lagoa do Entroncamento
36	Lar Fernando Eiró - Rua Fernando Eiró nº 5	45	O Cantinho da Galharda - Rua Casal da Galharda nº 1
37	Restaurante Face - Rua Estados Unidos da América nº 19	46	CERE - Rua Gustave Eiffel nº 18
38	Café Lusitano - Rua Almirante Reis nº 35		

Para constar e devidos efeitos se publica este Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Entroncamento, 29 de outubro de 2014

O Presidente da Câmara Municipal,

Jorge Manuel Alves de Faria