

EDITAL



MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO
Qualidade da Água para Consumo Humano - 1.º TRIMESTRE 2014

Divulgação dos dados da Qualidade da Água de acordo com o art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto e o Programa de Controlo da Qualidade da Água PCQA 2014- aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) em 28/11/2013.

Zona de Abastecimento: 1 Zona ; **Origens:** Águas do Centro; **Volume médio/dia** 4 253 m³; **População:** 20 206 hab.

Análises previstas no PCQA : CR1- 60 análises; CR2 -19 análises e CI -3 análises.

PÁRAMETROS	UNIDADES	Nº ANÁLISES			VALOR PARAMÉTRICO	RESULTADOS POR DATAS E PONTOS DE AMOSTRAGEM														% CUMPRIMENTO
		PREVISTAS	EFETUADAS	% CUMPRIMENTO		07/jan	14/jan	14/jan	21/jan	28/jan	04/fev	11/fev	18/fev	18/fev	25/fev	05/mar	11/mar	18/mar	25/mar	
						PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	PA9	PA10	PA11	PA12	PA13	PA14	
CONTROLO DE ROTINA 1																				
Escherichia Coli	número/100 ml	15	15	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes	número/100 ml	15	15	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Desinfetante Residual	mg/l Cl ₂	15	15	100	0,2 - 0,6 (VR)	0,37	0,25	0,39	0,25	0,39	0,36	0,33	0,36	0,23	0,35	0,27	0,36	0,19	0,40	
CONTROLO DE ROTINA 2																				
Amónio	mg/l NH ₄	5	5	100	0,50			< 0,04			< 0,04				< 0,04			< 0,04		100
Alumínio	µg/l Al	5	5	100	200			15			< 10				40			10		100
Número de colónias a 22°C	número/ ml	5	5	100	100 (VR)			> 300			0				0			0		
Número de colónias a 36°C	número/ ml	5	5	100	20 (VR)			> 300			0				3			1		
Condutividade	µS/cm a 20°C	5	5	100	2500			204			301				472			405		100
Clostridium perfringens	ucf/100 ml	5	5	100	0			0			0				0			0		100
Cor	mg/l PtCo	5	5	100	20			< 2,0			< 2,0				< 2,0			< 2,0		100
pH (20°C)	Escala de Sorensen	5	5	100	6,5 - 9,0			7,0			6,9				6,3			6,7		100
Manganês	µg/l Mn	5	5	100	50			< 1,0			< 1,0				8			< 1,0		100
Oxidabilidade	mg/l O ₂	5	5	100	5,0			< 1,0			< 1,0				< 1,0			1,2		100
Sabor	Factor de diluição	5	5	100	3			< 1			< 1				< 1			< 1		100
Cheiro	Factor de diluição	5	5	100	3			< 1			< 1				< 1			< 1		100
Turvação	UNT	5	5	100	4			< 0,4			< 0,4				< 0,4			< 0,4		100
CONTROLO DE INSPEÇÃO																				
Ferro	µg/l Fe	1	1	100	200										660					0
Nitritos	mg/l NO ₂	1	1	100	0,5										<0,04					100
Benzo(a)pireno	µg/l	1	1	100	0,010										< 0,0014					100
Cálcio	mg/l Ca	1	1	100	100 (VR)										52					
Chumbo	µg/l Pb	1	1	100	25										24					100
Cobre	mg/l Cu	1	1	100	2,0										0,04					100
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	1	1	100	150-500(VR)										160					
Enterecocos	número/100 ml	1	1	100	0										0					100
Magnésio	mg/l Mg	1	1	100	50 (VR)										7,8					
Níquel	µg/l Ni	1	1	100	20										< 1,0					100
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	1	1	100	----										< 0,003					100
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	1	1	100	----										< 0,0012					100
Benzo(ghi)perileno	µg/l	1	1	100	----										< 0,002					100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	1	1	100	----										< 0,005					100
HAP	µg/l	1	1	100	0,10										< 0,011					100
Clorofórmio	µg/l	1	1	100	----										< 3					100
Bromofórmio	µg/l	1	1	100	----										4					100
Bromodiclorometano	µg/l	1	1	100	----										< 3					100
Dibromoclorometano	µg/l	1	1	100	----										< 3					100
Tri-halometanos Totais	µg/l	1	1	100	100										4					100

VR - Valor recomendado

PONTOS DE AMOSTRAGEM

PA	Local	PA	Local
1	Café O Cantinho da Galharda - Rua Casal da Galharda	9	Restaurante A Petisca - Mercado Municipal - Praça Salgueiro Maia
2	Boutique do Pão - Rua D. Afonso Henriques nº 83D	10	Unidade de Cuidados Continuados - Rua Amália Rodrigues nº 35
3	A Locomotiva da Pequeneda - Rua do Chafariz nº 10	11	Restaurante O Gil - Rua Latino Coelho nº 197
4	Cemitério Municipal - Rua D. Pedro V	12	Pastelaria Kafi - Rua de Cabo Verde nº 7A
5	Colégio dos Navegantes - Rua de Moçambique nº 22	13	Centro Social e Paroquial do Entroncamento - Rua da Fé nº 6 e 39
6	Escola António Gedeão - Av. Tejo	14	Restaurante O Ribeiro - Rua da Maruja nº 67
7	Pastelaria Ribatejo - Largo José Duarte Coelho nº 7		
8	O Fumeiro 3 - Centro Comercial E. Leclerc		

Para constar e devidos efeitos se publica este Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Entroncamento, 08 de maio de 2014

O Presidente da Câmara Municipal,

Jorge Manuel Alves de Faria